

**Lettera Circolare 15 marzo 1994, n. 16486/4108**

***OGGETTO: caldaie in autorimesse con meno di 9 posti auto – Quesito.***

Emanata da: **Ministero dell'Interno**

Riguardante: Prevenzione incendi - Autorimesse

**TESTO**

Con riferimento alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 2 febbraio 1994, si ritiene che ai fini antincendio, non possano essere installate caldaie murali anche all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a nove autovetture.