

Lettera 25 maggio 1993, n. Prot. 8799/4134 sott. 58

Oggetto: Sommatoria potenzialità elementi termici negli appartamenti. Quesito.

Emanata da: **Ministero dell'Interno**

Riguardante: Prevenzione incendi – Impianti termici a gas – Locali d'installazione – Sommatoria potenzialità termiche

TESTO

ALL'ISPETTORATO REGIONALE VV.F. PER LA
LOMBARDIA
20123 - MILANO

AL COMANDO PROVINCIALE VV.F.
20100 - MILANO
(rif. nota n. 04238/91 del 5/7/1991)

OGGETTO: Sommatoria potenzialità elementi termici negli appartamenti. Quesito.

Con riferimento alle note cui si risponde concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 7 aprile 1993, si fa presente che il principio della potenzialità complessiva di un impianto di produzione di calore, derivante dalla somma delle potenzialità dei singoli utilizzatori, sancito dalla lettera circolare n. 10760/4183 del 16.5.1974, è applicabile unicamente agli impianti centralizzati ubicati in uno specifico locale.

Ciò premesso, per gli impianti termici installati all'interno di un appartamento, non si applica il principio della sommabilità delle singole potenzialità.

Per tali impianti di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h devono essere applicate le disposizioni di cui alla legge 1083/1971.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Centrale
(CANNATA)